

滨化集团电伴热系统供应商寻源公告

滨化集团股份有限公司计划对电伴热系统进行招标，签订公司级框架协议。现对供应商进行公开寻源，诚挚邀请资质全、实力强、信誉佳的单位前来报名，请有报名意向的单位在本公告规定时间内提交报名材料。相关招标信息公告如下：

一、招标项目基本情况

项目名称：电伴热系统

使用单位：滨化集团股份有限公司及其关联公司

技术要求：详见附件 1《电伴热系统技术要求》

二、报名单位资格要求

1. 报名单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力和独立订立合同的权利；
2. 报名单位成立时间满 5 年；
3. 报名单位注册资本 1500 万元人民币及以上；
4. 报名单位经营范围应包括本次招标项目；
5. 报名单位须具备自主生产资质，所投产品必须为报名单位全资拥有的生产工厂内完成，生产工厂应具备独立法人资格及相应产品的法定生产许可；
6. 报名单位近五年内（2020 年至 2024 年）须同时满足：
 - （1）入围中石化、中石油、中海油、万华等大型石化企业供

应商名录（至少入围一家）；（2）近三年内（2022 年至 2024 年）不低于 1000 万的本次招标电伴热带销售业绩；

7. 可开具 13%增值税专用发票；

8. 报名单位应具备持续履约的财务能力，2021 年至 2023 年不得出现连续两年经审计的净利润为负值的情形。财务数据以会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告为准；

9. 报名截止日前报名单位未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单（提供相应网站查询界面截图）；

10. 报名单位无影响自身的重大违法记录、法律诉讼和债务负担；

11. 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的报名；

12. 本项目不接受联合体报名。

三、报名时间

截止至 2025 年 4 月 18 日 12：00

四、报名资料的提交

1. 请将以下报名资料（电子 PDF 版扫描件加盖红色公章）在报名截止日期前发送至招投标联系人电子邮箱或将纸质版报名资料在报名截止日期前送至招投标联系人地址处：

（1）资质证明材料（营业执照等资质文件电子扫描件或

复印件均加盖公章);

(2) 公司情况介绍 (含公司简介、专利证书等);

(3) 提供的业绩需包含合同首页、签字页、合同或合同附件体现规格型号、性能参数部分、对应发票及在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验截图;

(4) 提供 2021 年至 2023 年经第三方审计的财务审计报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表等,复印件加盖公章);

(5) 法定代表人及被授权人身份证明 (加盖公章);

(6) 法定代表人授权书 (加盖公章)。

注:请报单位所提交报名资料以“项目名称+单位名称+联系人姓名+联系方式”命名;一并提交公司联系人信息、报名信息表(见附件)。

2. 意向单位未在规定时间内报名的,将会拒绝接收。

3. 我公司将依据报单位提供的报名资料进行审核,必要时对审核通过的单位进行实地考察。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

五、联系方式

招投标联系人员:

王云飞 19854350862

电子邮箱: zhbb@befar.com

联系地址: 滨化集团股份有限公司招标管理部 (山东省

滨州市滨城区黄河五路 869 号 314 室)

附件1：《电伴热系统技术要求》

附件2：《法定代表人授权书》

附件3：公司联系人信息

附件4：报名信息表

附件5：业绩统计表

招标管理部

2025 年 4 月 11 日

附件 1:

电伴热系统技术要求

类别	序号	项 目	要 求
自限温电伴热	1	质保期限	10 年
	2	外护套	最高维持温度低于等于 90℃产品选用 FEP 材质，大于 90℃产品材质采用 PFA 产品
	3	外护套厚度	不小于 0.6mm
	4	绝缘层	中温产品采用 FEP 材质，最高维持温度大于 90℃产品采用 PFA 产品。到货试验验证
	5	绝缘层厚度	不小于 0.6mm
	6	金属编制屏蔽层	材质选用镀锡铜材质
	7	金属编制屏蔽层覆盖率	不低于 85%
	8	最高耐（承）受温度	具有生产最高耐受温度 200℃及以上电伴热的能力
	9	功率衰减率	十年不大于 15%（石油化工物料管线，中等级别腐蚀物料）
	10	芯线材料	最高维持温度低于等于 90℃产品采用镀锡铜产品；大于 90℃产品采用镀镍铜产品
	11	芯线规格	不低于 1.37mm ²
串联恒功率电伴热	1	质保期限	10 年
	2	外护套	最高承受温度低于等于 90℃产品选用 FEP 材质，最高承受温度大于 90℃产品材质采用 PFA 产品
	3	外护套厚度	不小于 0.6mm
	4	绝缘层	最高承受温度低于等于 90℃产品采用 FEP 材质，最高承受温度大于 90℃产品采用 PFA 产品。到货试验验证
	5	绝缘层厚度	不小于 0.6mm
	6	金属编制屏蔽层	材质选用镀锡铜材质
	7	金属编制屏蔽层覆盖率	不低于 85%
	8	最高耐（承）受温度	具有生产最高耐受温度 200℃及以上超高温电伴热带的能力

附件 2:

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国（注册地址）的（公司名称）授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参与滨化集团股份有限公司组织的供应商入网、竞卖、招投标、商务谈判、合同签订等业务相关的活动，代理人在以上活动中以本公司的名义处理的一切与之有关的事务，我司均予以承认。被授权人无权转让授权。

代理人负责业务范围为：

本授权书于 年 月 日签字生效，在撤销授权的书面通知前，本授权书有效，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

法定代表人（签字/ 盖章）：

被授权人（签字）：

公司名称（盖章）：

法定代表人身份证复印件：

正面	反面

被授权人身份证复印件：

正面	反面

附件 3:

公司联系人信息

公司名称	
联系人	
电话	
邮箱	
保证金退还信息 (开户行及行号)	
保证金退还信息 (银行账号)	
公司名称 (盖章)	

附件 4:

报名信息表（提供扫描件）

单位名称	公司注册资本	成立时间	被授权人	联系电话	联系邮箱	备注（明确参与标段）

附件 5:

业绩统计表（提供 EXCEL 格式）

序号	合同名称	合同双方单位名称	签订时间	合同金额	发票信息	备注
					发票号码/发票代码 开票日期/发票金额	